

## ПРОТОКОЛ № 1

**публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразивания и откорма, расположенного по адресу:  
Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, кадастровый № 46:19:180501:52»**

с Бобрышево

05.03.2018 года

**Место и время проведения публичных слушаний:** Курская область, Пристенский район, с. Бобрышево, ул. Дорожная, дом 48 здание Администрации Бобрышевского сельсовета, 10 часов 00 минут.

**Основание для проведения публичных слушаний:** постановление Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области от 30.01.2018 № 5 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразивания и откорма, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, кадастровый № 46:19:180501:52»».

**Способ информирования общественности:** постановление Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области от 30.01.2018 № 5 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразивания и откорма, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет, кадастровый № 46:19:180501:52» размещено на официальном сайте Бобрышевского сельсовета по адресу: <http://bobrishevo.rkursk.ru> и информационных стендах Бобрышевского сельсовета.

### **Председательствующий:**

Бобрышев С.И. – Глава Бобрышевского сельсовета

### **Присутствовали (явочный лист присутствующих прилагается):**

- жители Бобрышевского сельсовета, в кол-ве 10 чел.;
- члены комиссии по организации публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразивания и откорма, расположенного по адресу: Курская область, Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет- 4 чел.

**Повестка публичных слушаний:** рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразивания и откорма, расположенного по адресу: Курская область,

Пристенский район, Среднеольшанский сельсовет (далее по тексту – Проект межевания и планировки)

**Слушали:** Бобрышева С.И. - главу Администрации Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области, который ознакомил присутствующих с составом проекта и его графической частью и пояснил:

Подготовка документации по межеванию и планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Комплекс работ по определению границ и площади территории межевания и планировке по объекту: «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразвивания и откорма выполнил ООО «ТИСИЗ-К».

**. Сведения о линейном объекте, его характеристиках и об осваиваемой территории для размещения линейного объекта**

Проект межевания и планировки линейного объекта: «Строительство ВЛ 10кВ оп.№55 (ВЛ 10 кВ №17 ПС Ср.Ольшанка) – Меркуловка» и «Строительство ВЛ 10 кВ оп.№242 (ВЛ 10 кВ №14 ПС Пристенъ) – Меркуловка», для внешнего электроснабжения энергосберегающих устройств зоны доразвивания и откорма» выполнен на основании задания на проектирование по материалам инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Целью разработки проекта межевания и планировки является обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В проекте предусматривается: -Очистка площадки под монтаж ВЛ-10 кВ от поросли, кустарников, веток, крон деревьев, строительного мусора вручную.

- Бурение котлована Ф 380 мм. с применением спецтехники.
- Глубина, угол бурения котлована под стойки выполняется в соответствии с т.п. 25.0017.

- Монтаж стойки СВ 95-3, СВ 110-5 с расчётным изгибающим моментом 30 и 50 объектов кНм на уровне земли с применением спецтехники.

- Засыпка котлована с установленной в нём стойкой СВ 95-3, СВ 110-5 вручную однородным слоем грунта, не содержащим камней, щебня и строительного мусора.

- Монтаж стальных конструкций, линейной арматуры опор ВЛ-10 кВ в соответствии с т.п. 25.0017, типовыми картами ОАО "РОСЭП" по монтажу ВЛ-10 кВ.

- Монтаж провода по всей длине ВЛ-10 кВ выполняется с применением спецтехники, барабана с проводом и механизмами для его раскатки.

Разработка специальных технических условий в проекте не требуется.

При строительстве ВЛ-10 кВ снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос инженерно-технического обеспечения не требуется.

Выбор способа закрепления опор в грунте произведен с учетом геологических характеристик грунтов по трассе ВЛ. Закрепление опор предусмотрено в сверленные котлованы.

Прохождение трассы проектируемой ВЛ 10 кВ в других местах не представляется возможным, выбранный вариант - единственный.

Маршрут выбора трассы ВЛ-10 кВ обоснован месторасположением близлежащего источника питания ВЛ-10 кВ и доступности трассы исходя из рельефа

местности при строительно-монтажных работах. Трасса ВЛ-10 кВ определена камерально по карте, выбрана на местности, заснята инструментально и согласована со всеми заинтересованными организациями.

Все пересечения и трасса проектируемой линии согласованы со всеми заинтересованными лицами и собственниками.

Настоящими проектными предложениями не предусматривается изменение существующих административных границ муниципального образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, зон размещения планируемых объектов капитального строительства регионального значения.

Проектом не намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального строительства, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

Настоящим проектом планировки территории также не предлагается развитие и создание новых элементов улично-дорожной сети. Подъездные дороги предусмотрены по существующей улично-дорожной сети.

Прокладка, перекладка существующих инженерных коммуникаций настоящим проектом не предусмотрены.

Мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования не требуется. Изъятие земельных участков не требуется

Категории земель, на которых располагается линейный объект: - земли сельскохозяйственного назначения;

Рассматриваемая территория для размещения ВЛ 10 кВ расположена в Бобрышевском и Среднеольшанском сельсовете, Пристенского района, Курской области (при не интенсивном движении автотранспорта.

Размещения объекта в границах кадастровых кварталов:

- на землях сельскохозяйственного назначения: 46:19:010802 46:19:010805;  
46:19:180501.

Земельный участок изымаемый во временное (на период строительства) пользование проектируемой ВЛ-10 кВ представляет собой полосу земли по всей длине (2647 м) воздушной линии электропередач ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2,5 метра с каждой стороны и составляет - 6306 кв.м.

Общая площадь многоконтурного образуемого земельного участка составляет - 15417 кв.м., в том числе:

- в границах Бобрышевского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения - 5813 кв.м.

### **Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации**

Документация по межеванию и планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории

### **Выступили:**

Бобрышева Ж.Н., секретарь комиссии по организации публичных слушаний сообщив о том, что за период с момента назначения публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся Проекта

межевания и планировки территории в Администрацию Бобрышевского сельсовета не поступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта межевания и планировки, для включения их в протокол публичных слушаний **не выразили**.

**Решено:**

1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения Проекта межевания и планировки состоявшимися.
2. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить резолюцию по результатам публичных слушаний, которую вместе с протоколом публичных слушаний по рассмотрению Проекта планировки и межевания направить в Администрацию Пристенского района Курской области для дальнейшего утверждения в части, касающейся территории Бобрышевского сельсовета.

Председательствующий



С.И.Бобрышев

Секретарь



Ж.Н.Бобрышева